## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/22666/LCK/LUCKNOW/1433/CFO

दिनांक: 22-09-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL GOMTI NAGAR EXTENSION (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 4 26 SEC 4 GOMTI NAGAR EXTENSION,LUCKNOW तहसील -

LUCKNOW, प्लाट एरिया 9400.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 7270.21 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 2 जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| BLOCK A    | 4                                 | 1                  | 15.37 mt. |
| BLOCK B    | 4                                 | 1                  | 15.37 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL GOMTI NAGAR EXTENSION द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 25-09-2020 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SZ AHMAD 7236092786 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-09-2020 से 25-09-2023 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL GOMTI NAGAR EXTENSION अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL GOMTI NAGAR EXTENSION अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | "</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By (VIJAY KUMAR SINGH)

[546A902FE4D42A5123E8A8F277613D624EF16119]

25-09-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक: 25-09-2020

स्थान : LUCKNOW